



**Désignation des composants**

BP Clapet de by-pass (motorisé)  
 CH Post-chauffage électrique (option)  
 CP Pompe à condensats (option)  
 CT Bac à condensats  
 ED Registre d'air vicié motorisé, rappel par ressort  
 EF Filtre air repris

ETV Capteur de température air rejeté  
 FT Flotteur  
 F1 Ventilateur de soufflage  
 F2 Ventilateur de reprise  
 HE Échangeur à contre-courant  
 IF Filtre air frais  
 IT Capteur de température air soufflé  
 OTV Capteur de température air extérieur

PE Mesure débit d'air, extraction  
 PHS Pré-chauffage électrique (option)  
 PI Mesure débit d'air, air soufflé  
 RT Capteur de température ambiante  
 SD Registre d'air neuf motorisé, rappel par ressort